

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BẠCH MAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 7555/BM-HCQT

V/v bảo dưỡng hệ thống điều hoà và
thay màng lọc khử khuẩn cho phòng
áp lực âm – Khoa Vi sinh.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: **Các đơn vị/nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá: bảo dưỡng hệ thống điều hoà và thay màng lọc khử khuẩn cho phòng áp lực âm – Khoa Vi sinh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện. Địa chỉ: Số 78, đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
 - Nhận qua email: vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn
 - Nhận qua fax: 024.38691607
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 11/11/2025 đến 17h00 ngày 17/11/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên.
- Các yêu cầu khác:

Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Đơn vị cung cấp báo giá: chào đầy đủ mã ký hiệu, tên thương mại, thông số kỹ thuật của thiết bị và chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Văn Giáp

DANH MỤC CẦN BẢO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 7555 /BM-HCQT ngày 10/ 11 /2025)

TT	Danh mục	ĐVT	Số lượng
	VỆ SINH CĂN CHỈNH LẠI PHÒNG ÁP LỰC ÂM		
1	Nhân công tháo dỡ các thiết bị cần được thay mới và vệ sinh	Gói	1
2	Vệ sinh công nghiệp 3 phòng sạch	Gói	1
3	Vệ sinh khử khuẩn hệ thống đường ống gió cấp hồi, đường ống khí thải	Gói	1
4	Vệ sinh máy điều hòa âm trần nổi ống gió công suất 48.000 BTU bao gồm vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh, vệ sinh đường ống nước ngưng, kiểm tra áp suất gas, nạp bổ sung gas nếu thiếu	Gói	1
5	Vệ sinh hộp lọc cấp khí tươi, thay lọc G4	Gói	1
6	Thay màng lọc Hepa H14		
7	Kích thước 610x610x297	Chiếc	2
8	Kích thước 610x610x150	Bộ	1
9	Kích thước 480x480x150	Chiếc	6
10	Thay lọc G2 kt 594x594x22	Chiếc	1
11	Cân chỉnh áp theo tiêu chuẩn	Gói	1
12	Vận hành chạy hệ thống, kiểm tra hoạt động các thiết bị sau khi vệ sinh thay tháo	Gói	1
13	Đo chỉ tiêu về phòng sạch bao gồm: - Độ rò rỉ màng lọc (Leadtest) - Đo chênh số lần trao đổi khí - Đo chỉ tiêu hạt bụi - Đo áp suất phòng - Nhiệt độ, độ ẩm	Chiếc	1
14	Vật tư phụ (keo, băng dính, đinh vít, bảo ôn, băng quấn.....)	Gói	1

Lưu ý:

- Bảo giá phải bao gồm tất cả phí và thuế có liên quan.
- Để có phương án thi công phù hợp, đề nghị các đơn vị quan tâm khảo sát thực tế hiện trạng và lên bản vẽ thiết kế chi tiết (vui lòng liên hệ số điện thoại: 0243.993.5993)