

BỘ Y TẾ  
BỆNH VIỆN BẠCH MAI  
Số: 3074 /BM-QLDAĐT&ĐT  
V/v yêu cầu báo giá thiết bị lưu  
điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm thiết bị lưu điện cho hệ thống máy chủ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Văn phòng Bệnh viện Bạch Mai. Số Điện thoại: 0243.86886390
- Cách tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư Bệnh viện Bạch Mai - 78 - Đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.

Nhận qua E-mail: vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 8h00 ngày 21 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 25 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá (mẫu gửi kèm)

- Danh mục hàng hoá (Theo phụ lục 01 đính kèm)
- Địa điểm giao hàng: Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Bạch Mai.
- Thời gian giao hàng dự kiến: theo hợp đồng ký kết giữa hai bên.
- Các yêu cầu khác: Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLDAĐT&ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
BỆNH VIỆN  
BẠCH MAI  
Vũ Văn Hồng

## Phụ lục 01

**Danh mục Chứng thư số cá nhân (dùng cho Bệnh viện) năm 2024**

*(Đính kèm công văn số 374/BM-QLDADT&ĐT ngày 21/6/2024 của Bệnh viện Bạch Mai)*

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Khối lượng
1	Bộ lưu điện UPS 10 KVA	Công suất: 10 KVA / 8KW trở lên Thời gian lưu điện 100% tải: 4 phút trở lên Thông báo trạng thái hoạt động: Có màn hình led hiển thị thông tin và âm thanh cảnh báo lỗi Công giao tiếp Kết nối đầu ra tải: Từ 4 cổng IEC C13 và 1 cổng IEC C19 trở lên Bảo hành: 12 tháng trở lên	Bộ	01
2	Bộ lưu điện UPS 3 KVA	Công suất: 3kVA / 2.4kW trở lên Thời gian lưu điện 100% tải: 4 phút trở lên Thông báo trạng thái hoạt động: Hộp đấu dây Công giao tiếp Kết nối đầu ra tải: Từ 4 cổng IEC C13 và 1 cổng IEC C19 trở lên Bảo hành: 12 tháng trở lên	Bộ	01

/

Mẫu báo giá

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Trên cơ sở yêu cầu báo của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi.....báo giá cho hàng hoá Chứng thư số cá nhân (dùng cho Bệnh viện) như sau:

1. Báo giá Chứng thư số cá nhân (dùng cho Bệnh viện):

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	ĐVT	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1								
2								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa).

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày tháng năm 2023.
- Chúng tôi cam kết:
  - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp máy khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
  - Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
  - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2024

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu)

